

RÉACTION AU FEU



Demandeur: **PANESPOL SYSTEMS DE ALCOY, S.L.**
C/ Buixcarró nº5
ES-03802 ALCOY
Alicante/Alacant

Est autorisée pour apposer l'étiquette "Réaction au Feu des Produits de Construction" suivant le rapport N° 2017AN0339



aitex
textile research institute

RÉACTION AU FEU DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

N° 17AN0339

Le revêtement mural référencé:

" PANEL PANESPOL POLIMERO "

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes UNE-EN ISO 11925-2:2011 (équivalent EN ISO 11925-2:2010) et UNE-EN 13823:2012+A1:2016 (équivalent EN 13823:2010+A1:2014), et a été classé suivant la norme UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 (équivalent EN 13501-1:2007+A1:2009) comme:

"B-s1,d0"

Alcoy, 27/02/2017.



Celia Dolça

LE RESPONSABLE DU DEPARTAMENT DU FEU